



Commune de Marchissy
Place du Tilleul 6
1261 Marchissy

Epalinges, le 16.05.2018



RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 18-VD-1870

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Marchissy

Prélèvement du : 01.05.2018 Effectué par : Monsieur Jacques GUTSCHELHOFER Date arrivée : 03.05.2018

Echantillons du dossier

APPRECIATION

- 18-9075 Eau de boisson à la source / Source la Grillette - Arrivée gauche Conforme
- 18-9076 Eau de fontaine publique / Fontaine devant le Collège Conforme
- 18-9077 Eau de boisson dans le réseau de distribution / By Conforme

N° d'échantillon : 18-9075 - Eau de boisson à la source

Secteur : Sources de Marchissy

Date de prélèvement : 01.05.2018

Lieu de prélèvement : Source la Grillette - Arrivée gauche

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	2	max. 100
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-9076 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp-Marchissy

Date de prélèvement : 01.05.2018

Lieu de prélèvement : Fontaine devant le Collège

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-9077 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-Marchissy

Date de prélèvement : 01.05.2018

Lieu de prélèvement : By

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

EMOLUMENTS

Emolument : 307.00 CHF (Montant HT)

LE CHIMISTE CANTONAL

pp E. R. K.

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.